DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
JUDEȚEANĂ VASLUI
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI
INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
Str.Mareșal C-tin Prezan nr.20
Tel:0235/362 194- 362 195 Fax: 0335/402.282

acreditat pentru
ÎNCERCARE
RE AR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1022

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 2467 DATA: 30.10.2026

PRODUSUL DE ANALIZAT/ TIPUL PROBEI: APĂ POTABILĂ

NUMĂR COMANDĂ / COD IDENTIFICARE PROBĂ: 2467

BENEFICIAR / ADRESA: PRIMĂRIA BOGDANA

PUNCT PRELEVARE: REȚEA RURALĂ BOGDANA – POMPĂ STRADALĂ, STR. MAGAZINULUI, NR. 16

PRELEVAT DE / data, ora: As.med.ig. Moșneanu Alin / 27.10.2026, 12.40 (conform Proces verbal de prelevare nr. 907)

Data intrării probei în laborator, ora: 27.10.2026, 13.30

Durata efectuării încercării: 27.10.2026 – 30.10.2026

Mod de prelevare încercări microbiologice*: conform SR EN ISO 19458 : 2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice*: conform SR EN ISO 5667-5: 2017

ÎNCERCĂRI FIZICO - CHIMICE

Nr. crt.	Parametri fizico-chimici	Documentul de referinţă	Valoare obţinută	Unitate de masură	Valoare maxim admisă	Incertitudine de masurare
1.	amoniu	SR ISO 7150-1:2001; PS-CH-02	<0,064 (LOQ=0,064)	mg NH_4^+/l	0,50	-
2.	nitriţi	SR EN 26777:2002 SR EN 26777:2002/C91:2006 PS-CH-04	0,22	mg NO_2^-/l	0,50 (max.0,10 la ieşirea din staţia de tratare)	-
3.	nitraţi	SR ISO 7890-3:2000; PS-CH-03	4,04	mg NO_3^-/l	50,0	-
4.	indice de permanganat (oxidabilitate)*	SR EN ISO 8467:2001; PS-CH-08	0,92	mg O_2/l	5,0	-
5.	cloruri	SR ISO 9297:2001; PS-CH-06	18,05	mg Cl^-/l	250	-
6.	pH / t ^{0}C	SR EN ISO 10523:2012; PS-CH-09	7,66/ 21,4 ^{0}C	unitati de pH/ t ^{0}C	≥6,5 ; ≤ 9,5	-
7.	conductivitate	SR EN 27888:1997 PS-CH-07	830	µS/cm	2500 (la 20°C)	-
8.	turbiditate*	SR ISO 7027-1:2016; PS-CH-10	4,54	UNT	Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale	±0,54

Notă:Rezultatele analizelor se referă la proba analizată; Buletinul de analiză nu poate fi reprodus parțial decât cu acordul scris al laboratorului.Opiniile şi interpretările nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
*Încercările marcate cu * NU sunt acreditate RENAR*

ÎNCERCĂRI FIZICO - CHIMICE							
Nr. crt.	Parametri fizico-chimici		Documentul de referinţă	Valoare obţinută	Unitate de masură	Valoare admisă	Incertitudine de masurare
9.	aluminiu		SR ISO 10566:2001; PS-CH-01	10,02	µg Al/l	200	-
10.	fier*		SR ISO 6332:1996; PS-CH-13	217,64	µg Fe/ l	200	±16,10
11.	duritate totală*		SR ISO 6059:2008; PS-CH-15	16,02	°Ge	≥ 5	-
14.	miros*		SR EN 1622:2007- metoda simplificată calitativă; PS-CH-11	Fara modificari anormale	-	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale	-
15.	culoare*	aparentă*	SR EN ISO 7887: 2012; PS-CH-12	Fara impact vizual semnificativ	-	Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale	-
		reală*		6,08 7,66/ 21,4 °C	mg/L Pt pH/Temp.(°C)		
16.	gust *		SR EN 1622:2007- metoda simplificată calitativă; PS-CH-14	Fara modificari anormale	-	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale	-
18.	bor *		Spectroquant 1.00826; PS-CH-18	0,10	mg B/ l	max. 1,5	-
26.	sulfati *		Spectroquant 1.02537; PS-CH-26	149,86	mg SO_4^{2-}/ l	max. 250	-

Precizări:

Valorile maxim admise sunt conform Ordonanței nr.7/2023, care transpune Directiva (UE) 2020/2.184 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2020 privind calitatea apei destinate consumului uman.
Incertitudinea de măsurare declarată este incertitudinea extinsă obținută prin multiplicarea incertitudinii standard a măsurării cu factorul de acoperire k = 2 care, pentru o distributie normala, corespunde la un nivel de incredere de aproximativ 95% .
LOQ = Limita de cuantificare determinată de laborator
t ^{0} C = temperatura
Opinii şi interpretări*:

Verificat,
Coordonator Laborator Chimie Sanitară și Toxicologie
Chimist medical principal Panainte Nicoleta

Notă:Rezultatele analizelor se referă la proba analizată; Buletinul de analiză nu poate fi reprodus parțial decât cu acordul scris al laboratorului.Opiniile şi interpretările nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
*Încercările marcate cu * NU sunt acreditate RENAR*

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE						
Abr.	Parametri microbiologici	Documentul de referinţă	Valoare obţinută	Unitate de masură	Valoare maxim admisă	Incertitudine de masurare
BC	Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ A1:2017 PS-M-09	0	UFC/100ml	0	-
EC	Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ A1:2017 PS-M-09	0	UFC/100ml	0	-
EN	Enterococi	SR EN ISO 7899-2 :2002 PS-M-09	0	UFC/100ml	0	-
NTG 22°C	Număr de colonii la 22 °C	SR EN ISO 6222: 2004 PS-M-10	89	UFC/ml	Fără modificări anormale	-
NTG 37°C	Număr de colonii la 37 °C	SR EN ISO 6222: 2004 PS-M-10	43	UFC/ml	Fără modificări anormale	-

Lucrat de: Biolog medical principal Câmpanu Rodica
Biolog medical specialist Miron Maria
As.pr.laborator Damian Ramona

Verificat ,
Coordonator Laborator Diagnostic Microbiologic
Biolog medical principal Câmpanu Rodica

Precizări:
Valorile maxim admise sunt conform Ordonanței nr.7/2023, care transpune Directiva (UE) 2020/2.184 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2020 privind calitatea apei destinate consumului uman.
Incertitudinea de măsurare declarată este incertitudinea extinsă obținută prin multiplicarea incertitudinii standard a măsurării cu factorul de acoperire k = 2 care, pentru o distributie normala, corespunde la un nivel de incredere de aproximativ 95% .
Opinii şi interpretări*

Verificat și Aprobat de:
Coordonator Laborator de Diagnostic şi Investigare în Sănătate Publică
Biolog medical principal Câmpanu Rodica

Tehnoredactat de: As.pr.laborator Șoitu Mihaela
Exemplar: 1

Sfârşitul raportului de încercare.

Notă:Rezultatele analizelor se referă la proba analizată; Buletinul de analiză nu poate fi reprodus parțial decât cu acordul scris al laboratorului.Opiniile şi interpretările nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
*Încercările marcate cu * NU sunt acreditate RENAR*